横須賀市はまゆう会館　舞台照明設備図

〒238-0031　横須賀市衣笠栄町 1-47
TEL.046-852-1166　FAX.046-852-1180



調光設備	東芝ライテック製　　調光室　客席最後部2階下手
設備総容量	3相4線　210KVA
負荷回路数	30A　178回路
調光操作卓	LICSTAR-「
調光方式	位相制御方式
プリセットフェーダー数	80本 x 3段（1/3段切替可）
サブマスター	20本 x 20ページ （チャンネルマスター機能不可）
記憶シーン数	1000シーン（割込含む）
チェイス	50パターン x 99ステップ
コモス	読込・書出可